

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение  
Свердловской области

"УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"  
(ГАУ СО "Управление государственной экспертизы")

Россия, 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101, офис 166  
телефон, факс (343) 371-29-05, 368-09-22  
e-mail: info@expert-so.org  
ИНН 6661000635, КПП 667001001  
ОГРН 1026605240133

Директору  
ООО "ПРОСПЕКТ  
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

**Ю.В. Моисеенко**

620014, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 51, офис 3101,  
тел. (343) 344-36-67

**"21" апреля 2017 г. № 0316-17-о**

на исх. № 105/7 от 23.03.2017  
(вх. № 0577-17 от 23.03.2017)

*К положительному заключению экспертизы  
№ 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017.*

**ИНФОРМАЦИЯ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**от № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017**

**по проектной документации объекта капитального строительства:**

*1 очередь строительства. 2 этап.* "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)". Приспособление для современного использования под Офисно-гостиничное здание (№4 по ПЗУ). "Силовой цех (Литера М6, М7)".

Приспособление для современного использования под Фитнес-центр (№5 по ПЗУ).

*1 очередь строительства. 4 этап.* "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ).

*1 очередь строительства. 5 этап.* "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)".

Приспособление для современного использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ)",  
шифры 16.ПМ.02-; 01-16-, 2016 год, с изм. от 02.2017,

**являющаяся его неотъемлемой частью.**

На основании просьбы Заказчика – ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", изложенной в письме от 23.03.2017 № 105/7, положительное заключение от № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 дополнить следующей информацией:

Общие вопросы.

- пункт 1.1 на стр. 2 читать в редакции: "письмо-заявление ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 26.12.2016 № 434/8, с приложениями 1-3";
- пункт 1.3 таблица "Технико-экономические показатели объекта капитального строительства":
  - на стр. 3 в строку 5 "Площадь застройки" столбец "Всего" ввести показатель – 3793,50 м<sup>2\*\*</sup> и после таблицы примечание дополнить фразой: \*\* - площадь указана с учётом площади застройки стены западного фасада, сохраняемой как предмет охраны от здания проходной;
  - на стр. 4 строку 4 "- 2 секция" столбец "Всего" читать – 270,6 кВт;
  - на стр. 4 строку 10 "Общая тепловая нагрузка" столбец "Офисно-гостиничное здание" читать – 1,937 МВт/1,665 Гкал/ч;